

Exigences de qualité EAUX DISTRIBUEES

Nouveaux SEUILS qui s'appliquent dès janvier 2023 (ou 2035)

- Abaissement pour **plomb** (5 µg/l en 2035) et **chrome** (25 µg/l en 2035 // 6 µg/l pour Cr VI dès maintenant)
- Relèvement pour **antimoine** (10 µg/l), **bore** (1,5 ou 2,4 mg/l si géologie particulière), **sélénium** (30 µg/l si naturel)

Nouveaux PARAMETRES à rechercher à partir de 2026

- **SPD = Chlorates** (0,25 mg/l), **chlorites** (0,25 mg/l), **acides haloacétiques** (somme de 5: 60 µg/l)
- **PFAS** (somme de 20: 0,1 µg/l)
- **Bisphénol A** (2,5 µg/l)
- **Uranium chimique** (30 µg/l)
- **Microcystines** (total 1 µg/l)
- **Dispositif de vigilance européen** (acquisition de connaissances réseaux > 5000 habitants ou 1000 m3/j)
 - **17 bêta estradiol** (1 ng/l) et **nonylphénol** (300 ng/l)

Autres nouvelles exigences de qualité dès 2023

- Notion de pertinence / non pertinence des **métabolites de pesticides**
- LQ de 0,1 µg/l et 0,5 µg/l (PESTOT) si **métabolites pertinents**
- Valeurs indicatives 0,9 µg/l – **métabolites Non Pertinents**
- valeurs de vigilances (cf **dispositif de vigilance**)

Exigences de qualité EAUX BRUTES

Nouveaux seuils / suppression de seuils

- Relèvement : **Bore** (1,5 mg/l) **Sélénium** (30 µg/l si naturel)
- Suppression : **Agents de surface** réagissant au bleu de méthylène, **Azote Kjeldhal**, **Bactéries coliformes**, **Baryum**, **Conductivité**, **Cuivre**, **DBO5**, **DCO**, **Fer dissous**, **Manganèse**, **MES**, **Odeur**, **pH**, **Phénol**, **Phosphore**, **Salmonelles**, **Substances extractibles au chloroforme**, **Température**, **Zinc**.

Nouveaux PARAMETRES à rechercher **seulement** à l'horizon 2026

- **PFAS** (somme de 20, 2 µg/l)
- **Nickel** (20 µg/l)
- **Fluor** (1,5 mg/l)

Nouvelles modalités du contrôle sanitaire

Nouvelles analyses eaux distribuées (types A et B)

- A = P1 + D1
- B = P2 + D2
- Badd = mécanisme de vigilance

Nouvelles fréquences

- Eaux brutes = pas de changement (sauf qq paramètres supplémentaires)
- **Eaux distribuées = fonction du débit distribué (à déclarer par PRPDE)**

Direction générale de la santé

DÉBIT (m ³ / jour)	FRÉQUENCE MINIMALE ANNUELLE		
	A	B (6)	Badd
De 0 à 9	3	0,1 (1)	
De 10 à 99	5	0,2 (1)	
De 100 à 399	8	1	
De 400 à 1000	12	1	
De 1 001 à 10 000	17	2 (2)	2
De 10 001 à 100 000	34 (3)	4 (4)	4
A partir de 100 001	304 (3)	13 (5)	4

(1) : 0,1 et 0, 2 correspondent respectivement à une analyse tous les 10 ans et une analyse tous les 5 ans.

(2) Pour cette catégorie, une analyse supplémentaire doit être réalisée pour chaque tranche entamée supplémentaire de 4 500 m³ / j du volume total.

(3) Pour cette catégorie, trois analyses supplémentaires doivent être réalisées pour chaque tranche entamée supplémentaire de 1 000 m³ / j du volume total.

(4) Pour cette catégorie, une analyse supplémentaire doit être réalisée pour chaque tranche entamée supplémentaire de 10 000 m³ / j du volume total.

(5) Pour cette catégorie, une analyse supplémentaire doit être réalisée pour chaque tranche entamée supplémentaire de 25 000 m³ / j du volume total.

(6) L'analyse de type B est à réaliser en complément d'une analyse de type A. 28